

СОГЛАСОВАНО:

Директор по строительству
ООО «Поревит-Девелопмент»
Е.В. Боровков

«11» 02 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Поревит-Девелопмент»
А.С. Овчинников



2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ требований к вагон-бытовке для размещения в вагон-городках на объектах строительства ООО «Поревит-Девелопмент»

1. Табличка на входной двери с наименованием подрядной организации и контактными данными должностного лица (ФИО, должность, телефон);
2. Список, находящегося в вагон-бытовке, электрооборудования с указанием количества и мощности каждой единицы, подписанный ответственным за электрохозяйство представителем собственника вагон-бытовки;
3. Схема однолинейная, подписанная ответственным за электрохозяйство представителем собственника вагон-бытовки;
4. Исправный прибор учета потребляемой электроэнергии (допускается один прибор учета на несколько вагон-бытовок одной организации);
5. Щит с исправными автоматическими выключателями (три автомата: вводной на 40А, на розетки 25А, на освещение 16А);
6. Светильники исправные с защитным корпусами (желательно светодиодные);
7. Электропроводка в исправном состоянии, без дефектов, в кабель-каналах или в гофре (сечение кабеля: на освещение 3 x 1,5 мм², на розетки 3 x 2,5 мм², соединение проводов в распределительных коробках: пайка или клеммные колодки);
8. Выключатели и розетки в исправном состоянии, без дефектов с нанесением наклеек (220В);
9. Электрообогреватели (конвекторы) исправные в заводском исполнении мощностью не более 2 кВт с регуляторами температуры, не более 2 шт.;
10. Индивидуальный контур заземления вагон-бытовки обязателен;
11. Автономная система автоматической пожарной сигнализации с выводом наружного (на улицу) свето-звукового сигнализатора;
12. Огнетушитель порошковый самосрабатывающий исправный не менее 1 шт.;
13. Огнетушители ручные порошковые (ОП-4) исправные не менее 2 шт.;
14. Аптечка первой помощи не менее 1 шт.

Разработали:

Главный энергетик

Ведущий инженер по охране
труда и технике безопасности

Д.И. Поземнов

Д.С. Балусев